

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по республике Башкортостан
(наименование территориального органа МЧС России)
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)
РБ, г. Салават, ул. Уфимская, д. 40, тел. 8(34763)5-05-05, e-mail: ogpn_salavat@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

РБ, г. Салават, ул. Уфимская, д. 40
(место составления акта)

“ 06 ” июня 20 18 г.
(дата составления акта)

10 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 63

В период с 11 часов 00 минут 24 мая 2018 г. по 13 часов 00 минут 24 мая 2018 г., с 14 часов 00 минут 24 мая 2018 года по 17 часов 00 минут 24 мая 2018 г., с 09 часов 30 минут 06 июня 2018 года по 10 часов 30 минут 06 июня 2018 г. по адресам: Ишимбайский район Республики Башкортостан с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича №63 от 27.04.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Салаватским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Малкин Юрий Геннадьевич – глава сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
(фамилии, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее проверку: Куценко Сергей Владимирович - заместитель главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Малкин Юрий Геннадьевич – глава сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, Жуков Николай Владимирович – управляющий делами сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
(фамилии, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Должностные лица администрации сельского поселения (руководитель и лица, исполняющие его обязанности) не прошли обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.32, п.36	глава сельского поселения Малкин А.Г.
2.	Не в полном объеме организовано обучение населения и противопожарная пропаганда населения в населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый, в том числе в рамках операции «Жилище-2018».	ст.24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 8 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	глава сельского поселения Малкин А.Г.
3.	Населенные пункты с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый не обеспечены звуковой сигнализацией со 100% перекрытием территории для оповещения людей при пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	глава сельского поселения Малкин А.Г.
4.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, с.Васильевка отсутствуют в полном объеме указатели (объемные со	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в	глава сельского поселения Малкин А.Г.

	светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточников	Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	
5.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения (реки, пруды, водонапорные башни), не имеет подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	глава сельского поселения Малкин А.Г.
6.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Бердышла не в полном объеме обеспечена очистка территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от сухой растительности	п. 19 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	глава сельского поселения Малкин А.Г.
7.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водопровода с пожарными гидрантами с составлением соответствующих актов специализированной организацией	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 г. "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" п.3, п.3 приложения	глава сельского поселения Малкин А.Г.
8.	Населенные пункты д.Тимашевка, д.Алмалы, с.Васильевка не обеспечены автономными резервными источниками электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения имеющихся водонапорных башен	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.60.1 Правил противопожарного режима в	глава сельского поселения Малкин А.Г.

		РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	
9.	В населенных пунктах д.Тимашевка, д.Алмалы водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	глава сельского поселения Малкин А.Г.

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

и (или) выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

не соответствует предмету проверки

или нарушений не выявлено


Прилагаемые к акту документы: Предписание Салаватского межрайонного ОНДиПР № 63/1/1 от 06.06.2018 г. на 2 стр. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району по пожарному надзору Куценко Сергей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Малкин Юрий Геннадьевич – глава сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

(фамилии, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

06 06 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)