

МЧС РОССИИ
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Салаватский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40, т. (3476) 35-05-05 ogpn_salavat@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО ИАП)

«06» июня 2018 г.
(дата рассмотрения дела)

РБ, г. Салават
(место рассмотрения дела)

Я, заместитель главного государственного инспектора городов Салават, Ишимбай и
Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору
Куценко Сергей Владимирович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что гражданин(ка):

Фамилия, имя, отчество: Малкин Юрий Геннадьевич

Дата и место рождения: 23.09.1977 г.р., с.Петровское, Ишимбайский район Республики Башкортостан

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: РБ, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Трудовая, д.3, кв.1

Фактически проживающий(ая): РБ, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Трудовая, д.3, кв.1

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 8003 № 687057 Ишимбайским ГРОВД Республики Башкортостан 07.10.2002 г.

Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался

Работающий(ая)/служащий(ая): Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в качестве главы сельского поселения

(наименование и адрес организации, телефон)

6 июня 2018 г. в 10 часов 30 минут при проведении внеплановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, а именно: с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый, что подтверждено Актом проверки от 06.06.2018г. №63, установлено, что Малкин Юрий Геннадьевич, являясь руководителем органа местного самоуправления – Главой сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан согласно Решению Совета сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 26.01.2018г. №43/308, нарушил требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами Российской Федерации, а именно:

(дата, время совершения административного правонарушения, место совершения административного правонарушения (здание, помещение, сооружение и т.п.), фактический адрес)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1.	Должностные лица администрации сельского поселения (руководитель и лица, исполняющие его обязанности) не прошли обучение пожарно-техническому минимуму по разработанному и утвержденному в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.32, п.36

	одного раза в три года после последнего обучения.	
2.	Не в полном объеме организовано обучение населения и противопожарная пропаганда населения в населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый, в том числе в рамках операции «Жилище-2018».	ст.24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 8 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
3.	Населенные пункты с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый не обеспечены звуковой сигнализацией со 100% перекрытием территории для оповещения людей при пожаре	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
4.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, с.Васильевка отсутствуют в полном объеме указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточников	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
5.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения (реки, пруды, водонапорные башни), не имеет подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
6.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Бердышла не в полном объеме обеспечена очистка территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от сухой растительности	п. 19 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"
7.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водопровода с пожарными гидрантами с составлением соответствующих актов специализированной организацией	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 г. "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" п.3, п.3 приложения
8.	Населенные пункты д.Тимашевка, д.Алмалы, с.Васильевка не обеспечены автономными резервными источниками электроснабжения для	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

	обеспечения бесперебойного энергоснабжения имеющихся водонапорных башен	"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.60.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
9.	В населенных пунктах д.Тимашевка, д.Алмалы водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

чем совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В соответствии с ч.1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит привлечению к административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Заслушав главу сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Малкина Юрия Геннадьевича, изучив и оценив материалы дела, считаю, что её виновность подтверждается совокупностью доказательств: актом проверки №63 от 06.06.2018 г., Решением Совета сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 26.01.2018г. №43/308, протоколом об административном правонарушении от 06.06.2018г. № 104, составленным заместителем главного государственного инспектора городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Куценко С.В. и другими материалами дела.

Таким образом, Малкин Юрий Геннадьевич совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах привлечение Малкина Ю.Г. к административной ответственности нахожу обоснованным в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением им своих служебных обязанностей.

Малкин Ю.Г. факт нарушений признал, ранее к административной ответственности не привлекался, в содеянном раскаялся, в должности работает с 26.01.2018г.

Руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание смягчающие обстоятельства - раскаяние лицом, совершившим административное правонарушение ч.1 п.1 ст. 4.2 КоАП РФ, а также непродолжительное время работы ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ;

обстоятельств отягчающих административную ответственность не установлено.

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства, если имеются)

ПОСТАНОВИЛ:

главу сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Малкина Юрия Геннадьевича

(должность, ф., и., о.)


признать виновным(ой) в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в соответствии с протоколом от 06.06.2018 г. № 104, составленным заместителем главного государственного инспектора городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан по пожарному надзору Куценко С.В.

за нарушение требований пожарной безопасности привлечь к административной ответственности в виде предупреждения.

Объявить Малкину Ю.Г., что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу органа ГПН либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в арбитражном суде. Указанный срок может быть восстановлен по ходатайству привлекаемого лица в случае его пропуска.

Подпись лица, вынесшего постановление

Заместитель главного государственного инспектора
по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району
Республики Башкортостан по пожарному надзору



(подпись)

С.В. Куценко

Копию постановления получил(а) «06» 06 2018г.

(подпись)

Дата вступления в законную силу «__» _____ 20__ г. _____

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)