

ПРОТОКОЛ № 104
об административном правонарушении

06 июня 2018 г.

г. Салават

Я, заместитель главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору

Куценко Сергей Владимирович

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

руководствуясь статьями 23.34, 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо (гражданин(ка)):

1. Фамилия, имя, отчество Малкин Юрий Геннадьевич
2. Дата и место рождения 23.09.1977 г.р., с.Петровское, Ишимбайский район Республики Башкортостан
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, телефон РБ, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Трудовая, д.3, кв.1
5. Место работы (учёбы) Администрация сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
6. Занимаемая должность Глава сельского поселения
7. Заработная плата Оклад 28000 руб.
8. Семейное положение женат
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 8003 № 687057 Ишимбайским ГРОВД Республики Башкортостан 07.10.2002 г.
10. Каким языком владеет русский
11. Судимость Нет
12. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда Не привлекался

6 июня 2018 г. в 10 часов 30 минут при проведении внеплановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, а именно: с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый, что подтверждено Актом проверки от 06.06.2018г. №63, установлено, что Малкин Юрий Геннадьевич, являясь руководителем органа местного самоуправления – Главой сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан согласно Решению Совета сельского поселения Петровский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 26.01.2018г. №43/308, нарушил требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами Российской Федерации, а именно:

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1.	Должностные лица администрации сельского поселения (руководитель и лица, исполняющие его обязанности) не прошли обучение пожарно-техническому минимуму по разработанному и утвержденному в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.32, п.36
2.	Не в полном объеме организовано обучение населения и противопожарная пропаганда населения в населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый, в том числе в рамках операции «Жилище-2018».	ст.24, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 8 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
3.	Населенные пункты с.Петровское, д.Тимашевка,	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

	д.Калмаково, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, д.Павловка, с.Васильевка, х.Соленый не обеспечены звуковой сигнализацией со 100% перекрытием территории для оповещения людей при пожаре	"О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 7 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
4.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово, с.Васильевка отсутствуют в полном объеме указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоемчиков	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
5.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Гумерово, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла, д.Ишимово водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения (реки, пруды, водонапорные башни), не имеет подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 80 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
6.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Бердышла не в полном объеме обеспечена очистка территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от сухой растительности	п. 19 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"
7.	В населенных пунктах с.Петровское, д.Тимашевка, д.Арметрахимово, д.Алмалы, д.Бердышла не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) наружного противопожарного водопровода с пожарными гидрантами с составлением соответствующих актов специализированной организацией	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 г. "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" п.3, п.3 приложения
8.	Населенные пункты д.Тимашевка, д.Алмалы, с.Васильевка не обеспечены автономными резервными источниками электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения имеющихся водонапорных башен	ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 п. 9 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ч. 4 ст. 6, п. 2 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.60.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
9.	В населенных пунктах д.Тимашевка, д.Алмалы водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года	п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Факт нарушения подтвержден Актом проверки от 06.06.2018г.

Сведения о свидетелях: нет

(подпись)

(подпись)

Сведения о потерпевших: нет

(подпись)

(подпись)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1. КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предъявлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

«06» июня 2018 г.

(подпись)

Извещён(а), что моё административное дело будет рассмотрено в Салаватском межрайонном ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан по адресу: **Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, 40, каб. 2 09.06.2018 г. в 09 ч. 30 мин** и предупреждён(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие

«06» июня 2018 г.

(подпись)

Объяснения и замечания участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:

Своими должностными функциями нарушены
требования: поощрения, поощрения, поощрения
Ваше признание, в содержании расследования
Промышленность, что в должностных лицах
администрации находится в 26.01.2018
Промышленность расследовать фактически
глава АСТ 7 Марин В.

Подпись лица, составившего протокол

(подпись)

Копию протокола получил(а)

«06» июня 2018 г.

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

телефон доверия ГУ МЧС России по РБ 8-347-233-99-99